



Welding Solutions s.n.c.
Via Borzoli 61/A - 16153- Genova (GE)
Telefono/Fax: +39 0106517249
info@weldingsolutions-snc.com

WPQR N°: C114 - 15 - 04

WPS N°: ZG-HDPE-004

Pag. 1/2

WELDING PROCEDURE QUALIFICATION RECORD IN ACCORDANCE WITH UNI 10567 ANNEX B
CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SALDATURA
IN ACCORDO AD UNI 10567 APPENDICE B

CERTIFICATE N°: C114 - 15 - 04
Certificato N°:

Manufacturer:
Costruttore: **ZAGAMI GIUSEPPE Impermeabilizzazioni**

Address:
Indirizzo: **Via Carducci, 5 - 38062 - ARCO - TN**



WPS Reference:
WPS di riferimento: **ZG-HDPE-004**

RANGE OF QUALIFICATION
CAMPI DI VALIDITA'


Variables Variabili	Test Piece Dettagli prove pratica	Range of qualification Campo di validità
Welding Process / Processo di saldatura	Saldatura ad elemento termico	Saldatura ad elemento termico
Type of weld / Tipo di giunto saldato	Doppia saldatura (con canaletta di prova)	Doppia saldatura (con canaletta di prova)
Thickness / Spessore	1,5 mm	1,5 mm
Heated Wedge Temperature / Temperatura del cuneo	410 °C	400 - 420 °C
Welding Force / Forza di saldatura	30 N / mm	26 - 34 N / mm
Welding Speed / Velocità di saldatura	2,0 m / min	1,5 - 2,5 m / min
Membrane Temperature / T membrane	15 - 40 °C	5 - 50 °C

Remarks / Note:

Additional informations are available on attached sheet or pWPS n° / Informazioni aggiuntive su foglio allegato o pWPS n°: p ZG-HDPE-004

Type of test Tipo di prova	Performed and accepted Accettabile	Not tested Non eseguito	Examiners/Esaminatori: SERGIO PICASSO
Visual testing Esame visivo	X		 
Dimensional testing Esame dimensionale	X		
Pressure Test Prova in pressione	X		
Peel Test Prova di resistenza della giunzione	X		
Tensile Test Prova di trazione	X		
			Place and date of test / Luogo e data prove: GENOVA, 18/03/2015
			Other informations are available on the test report: Informazioni addizionali sono disponibili sul verbale: R-C114-04

Genova, 19/03/2015

 Organismo Tecnico WELDING SOLUTIONS S.N.C. WELDING SOLUTIONS S.N.C. Via Borzoli 61/A 16153 - Genova (GE) PIVA 02116350998	Organismo di certificazione TEC EUROLAB S.R.L.	Costruttore ZAGAMI GIUSEPPE Impermeabilizzazioni
--	---	---